

2021-03-16

Wskaźniki przerw zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2020 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty/odbiorcę/rok)	2,6	255,05	255,05
SAIFI (ilość przerw/odbiorcę/ rok)	0,01	0,18	0,18
MAIFI (ilość przerw)	0		
Liczba odbiorców	1451		

Prezes Zarządu
Anna Ibekwe