

2017-03-31

Wskaźniki przerw zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. Nr 93, poz 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 oraz nr 162, poz. 1005), Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2016 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty/odbiorcę/rok)	81,98	67,54	67,54
SAIFI (ilość przerw/odbiorcę/ rok)	0,73	0,03	0,03
MAIFI (ilość przerw)	0		
Liczba odbiorców	1327		