

2025-03-28

Wskaźniki przerw zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2024 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty/odbiorcę/rok)	3,48	0	0
SAIFI (ilość przerw/odbiorcę/ rok)	0,05	0	0
MAIFI (ilość przerw)	0		
Liczba odbiorców	1481		

Prezes Zarządu
Anna Ibekwe